

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Pavia

Cod. 2.3.07 Pavia, li 10 FEB. 2017 Prot. n. 7284

Spett.le ASM - PAVIA  
c.a. Dott. Ing. Vacchelli Andrea  
via Donegani, 7  
27100 - PAVIA  
Email: segreteria.asm@cert.asm.pv.it

Spett.le Pavia Acque S.c.a.r.l.  
c.a. Dott. Ing. Mascheroni Carlo  
Via Donegani, 7  
27100 - PAVIA  
Email: pvacque@postecert.it

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Cava Manara  
27051 - CAVA MANARA  
protocollo@cert.comune.cavamanara.  
pv.it

10/02/17

Oggetto: Controlli periodici acque destinate al consumo umano  
(D.Lgs. 31/2001 - D.M. 26.03.1991)  
Richiesta verifiche interne ed interventi correttivi.

Con la presente si comunica che i campioni d'acqua prelevati alla rete acquedottistica in data 06.02.2017 presso la fontanella pubblica di p.za Vittorio Emanuele e presso il cimitero in fraz. Mezzana Corti sono risultato all'analisi microbiologica non rispondenti agli standard di qualità previsti dal D.Lgs. 31/2001, allegato 1 parte C, come da referti che si allegano in copia. Considerato quanto sopra, si invita l'Ente gestore ad eseguire con sollecitudine delle proprie verifiche interne sia sugli impianti acquedottistici che sui tratti di rete interessati ed a mettere in atto gli opportuni interventi correttivi, nel caso in cui dovesse essere confermata dai controlli analitici interni la non rispondenza segnalata dallo scrivente.

---

**Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia**

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - [www.ats-pavia.it](http://www.ats-pavia.it) - protocollo@pec.asl.pavia.it

D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187


**Dipartimento di Prevenzione Medico**

**U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione**

☎ +39 (0382) 432428 Fax +39 (0382) 432461

Si rimane in attesa di ricevere comunicazioni sull'esito delle verifiche eseguite e sugli eventuali provvedimenti adottati.  
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO  
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE  
Dott. Dario Delfino



*Il Responsabile del procedimento: dr. Dario Delfino - t +39 (0382) 432402 e-mail: dario\_delfino@ats-pavia.it*



## LABORATORIO DI PREVENZIONE

Direttore Dr.ssa Sonia Vitaliti  
via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago

LAB N°1070

Rapporto di prova n°: 1201700715-001

Data Rapp. Prova: 08-Feb-17

N° Verbale: A17/0111  
Descrizione Camp.: Acque potabili  
RGA: 1201700715

A.T.S. PAVIA

09 FEB 2017

6956

Spettabile:

ATS DI PAVIA

PAVIA - SIAN

Viale Indipendenza 3

PAVIA

Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente

Cod Luogo Prelievo: RE0180419U0014

Luogo Prelievo: CAVA MANARA - Fontanella Pubblica - Piazza Vittorio Emanuele

Profilo: MR\_PARABIA

Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano (MICRO)

Data Prelievo: 06-Feb-17

Data Arrivo Camp.: 07-Feb-17

Data Inizio Prova: 07-Feb-17

Data Fine Prova: 08-Feb-17

Motivo campionamento: Routine

## Risultati delle Prove

| Prova                              | U.M        | Metodo                           | Risultato | Incertezza Estesa | Limiti |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| Conta di Escherichia coli          | ufc/100 ml | APAT CNR IRSA 7030C man. 29/2003 | 0         |                   | 0      |
| Conta dei batteri coliformi a 37°C | ufc/100 ml | APAT CNR IRSA 7010C man.29/2003  | ▶ 2       |                   | 0      |

## Nota

I limiti riportati sono definiti dalla seguente normativa: DL.vo n°31/2001

Il campione non è più disponibile in quanto utilizzato completamente per l'analisi.

Il Responsabile d'analisi

D.ssa Elisabetta Graziano

Dirigente Biologo

Il Responsabile d'area

Elisabetta Graziano

Il Responsabile di Sezione

Elisabetta Graziano

Laddove riportata l'incertezza Estesa si intende calcolata con fattore di copertura K=2 e grado di confidenza P=95%. Per le prove microbiologiche è determinata secondo la ISO 8199:2005 / ISO 25201:2012.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro laboratorio.

Il campionamento non rientra nell'accreditamento del Laboratorio.

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

—Fine rapporto di prova—

Regione  
LombardiaATS Milano  
Città Metropolitana

## LABORATORIO DI PREVENZIONE

Direttore Dr.ssa Sonia Vitaliti

via Spagliardi, 19 - 20015 Parabiago

Tel 0331/498400 - fax 0331/498539

e-mail: lpparabiago@ats-milano.it



LAB N°1070

Membro degli Accordi di Mutuo  
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di prova n°: 1201700716-001

Spettabile:  
ATS DI PAVIAPAVIA - SIAN  
Viale Indipendenza 3  
PAVIA

Data Rapp. Prova: 08-Feb-17

N° Verbale: A17/0112  
Descrizione Camp.: Acque potabili  
RGA: 1201700716

A.T.S. PAVIA

09 FEB 2017

Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente

Cod Luogo Preleva: RE0180419U0103

Luogo Preleva: CAVA MANARA - Cimitero - Fraz. Mazzana Corti

Profilo: MR\_PARABIA

Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano (MICRO)

Data Preleva: 06-Feb-17

Data Arrivo Camp.: 07-Feb-17

Data Inizio Prova: 07-Feb-17

Data Fine Prova: 08-Feb-17

Motivo campionamento: Routine

## Risultati delle Prove

| Prova                              | U.M        | Metodo                           | Risultato | Incertezza Estesa | Limiti |
|------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|-------------------|--------|
| Conta di Escherichia coli          | ufe/100 ml | APAT CNR IRSA 7030C man. 29/2003 | 0         |                   | 0      |
| Conta dei batteri coliformi a 37°C | nfe/100 ml | APAT CNR IRSA 7010C man.29/2003  | ▶ 5       |                   | 0      |

## Nota

I limiti riportati sono definiti dalla seguente normativa: DL.vo n°31/2001

Il campione non è più disponibile in quanto utilizzato completamente per l'analisi.

Il Responsabile d'analisi

D.ssa Elisabetta Graziano  
Biologa

Il Responsabile d'area

Elisabetta Graziano

Il Responsabile di Sezione

Elisabetta Graziano

Laddove riportata l'incertezza Estesa si intende calcolata con fattore di copertura  $K=2$  e grado di confidenza  $P=95\%$ . Per le prove microbiologiche è determinata secondo la ISO 8199:2005 / ISO 25201:2012.

I risultati contenuti nel presente rapporto di prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro laboratorio.

Il campionamento non rientra nell'accreditamento del Laboratorio.

▶ I parametri contraddistinti dal simbolo a lato sono fuori limite.

—Fine rapporto di prova—