

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Luglio 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,08	0,016	0,01
2a SETTIMANA	0,06	0,015	0,05
3a SETTIMANA	0,11	0,028	0,08
4a SETTIMANA	0,04	0,013	0,07
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Luglio 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,07	0,035	0,04
2a SETTIMANA	0,04	0,034	0,02
3a SETTIMANA	0,04	0,034	0,03
4a SETTIMANA	0,01	0,020	0,05
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Agosto 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,03	0,027	0,05
2a SETTIMANA	0,09	0,015	0,03
3a SETTIMANA	0,07	0,033	0,04
4a SETTIMANA	0,04	0,048	0,03
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Agosto 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,05	0,036	0,03
2a SETTIMANA	0,04	0,012	0,04
3a SETTIMANA	0,05	0,034	0,03
4a SETTIMANA	0,07	0,013	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Settembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,10	0,030	0,06
2a SETTIMANA	0,10	0,037	0,04
3a SETTIMANA	0,10	0,022	0,06
4a SETTIMANA	0,09	0,029	0,06
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Settembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,07	0,020	0,03
2a SETTIMANA	0,09	0,039	0,02
3a SETTIMANA	0,05	0,025	0,03
4a SETTIMANA	0,05	0,020	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Ottobre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,06	0,016	0,07
2a SETTIMANA	0,08	0,028	0,05
3a SETTIMANA	0,05	0,023	0,04
4a SETTIMANA	0,00	0,105	0,00
5a SETTIMANA			

Note : 4ª Settimana dosatrice Ipoclorito guasta

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Ottobre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,09	0,038	0,05
2a SETTIMANA	0,08	0,032	0,07
3a SETTIMANA	0,09	0,032	0,03
4a SETTIMANA	0,00	0,025	0,06
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Novembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,05	0,022	0,06
2a SETTIMANA	0,09	0,033	0,06
3a SETTIMANA	0,11	0,027	0,06
4a SETTIMANA	0,03	0,026	0,08
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Novembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,05	0,024	0,02
2a SETTIMANA	0,04	0,027	0,03
3a SETTIMANA	0,04	0,031	0,04
4a SETTIMANA	0,04	0,037	0,06
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Dicembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA			
2a SETTIMANA	0,06	0,033	0,05
3a SETTIMANA	0,12	0,031	0,07
4a SETTIMANA	0,01	0,031	0,03
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 8192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Dicembre 2016**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA			
2a SETTIMANA	0,11	0,021	0,02
3a SETTIMANA	0,02	0,037	0,06
4a SETTIMANA	0,10	0,011	0,03
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it



C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 45.362.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 8192.ASMP