

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via G. Bruno

**Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : Giugno 2109**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,05	0,014	0,08
2a SETTIMANA	0,04	0,024	0,03
3a SETTIMANA	0,03	0,019	0,06
4a SETTIMANA	0,07	0,025	0,05
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia



BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

ASM Pavia S.p.A.

COMUNE DI

Cava Manara - Impianto di Via D'Antona

Oggetto : Parametri Manganese e Ferro in uscita
impianto trattamento acqua nel mese di : **Giugno 2109**

Valore di Parametro	Fe - mg/l. 0,20	Mn - mg/l. 0,050	Cl - mg/l. 0,20
1a SETTIMANA	0,00	0,033	0,03
2a SETTIMANA	0,00	0,024	0,07
3a SETTIMANA	0,07	0,030	0,01
4a SETTIMANA	0,13	0,023	0,04
5a SETTIMANA			

Note :

**Il Responsabile Area
Esercizio e Manutenzioni Reti
Dott. Ing. A. Vacchelli**

**Il Responsabile Impianti Acqua
Marco Castellani**

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia



BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP