

Cod. 2.3.07

Spett.le Pavia Acque S.c.a.r.l.
c.a. Dott. Ing. Mascheroni Carlo
Via Donegani, 21
27100 - PAVIA
Email: pvacque@postecert.it

Spett.le ASM - PAVIA
c.a. Dott. Ing. Vacchelli Andrea
via Donegani, 21
27100 - PAVIA
Email: segreteria.asm@cert.asm.pv.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cava Manara
27051 - CAVA MANARA
protocollo@cert.comune.cavamanara.
pv.it

OGGETTO: Controlli periodici acque destinate al consumo umano
Non conformità parametri indicatori (all.1 parte C, D.Lgs. 31/2001)
Richiesta verifiche interne ed adozione provvedimenti gestionali correttivi

Con la presente si comunica che nel campione d'acqua prelevato alla rete acquedottistica in data 22/06/20 presso Fontanella Pubblica Piazza Vittorio Emanuele n. 1 si è riscontrata all'analisi microbiologica la presenza di n. 2 u.f.c./100ml di batteri coliformi a 37°C.

In riferimento a quanto sopra, evidenziando che il superamento del valore di parametro riscontrato non è di per se indicativo di una situazione di possibile rischio igienico sanitario, si invita l'Ente gestore ad eseguire delle analisi di ricontrollo, a verificare il corretto esercizio degli impianti acquedottistici, relazionando allo scrivente sull'esito delle verifiche eseguite e su eventuali provvedimenti gestionali correttivi adottati.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione
Dott. Luigi Magnoli
Firmato digitalmente

Il Funzionario istruttore: dr. Dario Delfino - t +39 (0382) 432402 e-mail: dario_delfino@ats-pavia.it

ATS Pavia - Protocollo numero 0032101/2020 del 25/06/2020



Rapporto di prova n°: 202007915-001

Anteprima

Spettabile:

ATS DI PAVIA

UOC IAN PAVIA - SEDE DI PAVIA

N° Verbale: A20/0636

Viale Indipendenza, 3
PAVIA

Matrice: ACQUA

RGA: 202007915

Prelevatore: Prelevato a cura del richiedente

Cod Luogo
Prelievo: RE0180419U0014

Data Prelievo: 22-giu-20

Luogo Prelievo: CAVA MANARA - Fontanella Pubblica - Piazza Vittorio
Emanuele n. 1

Data Arrivo Camp.: 23-giu-20

Profilo: M.A.1

Tipo Prove: Acque destinate al consumo umano: potabili-
MICRO

Motivo campionamento: Routine

Risultati delle Prove

	Prova	U.M	Metodo	Risultato	Incertezza Estesa	Limiti
(1)	Conta dei microrganismi vitali a 22°C	ufc/ml	UNI EN ISO 6222:2001			-
(1)	Conta dei batteri coliformi a 37°C (MPN)	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012	► 2		0
(1)	Conta di Escherichia coli (MPN)	MPN/100 ml	ISO 9308-2:2012	<1		0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

I parametri contraddistinti dal simbolo a lato superano il rispettivo valore limite fissato dal D.lgs. 31/2001 e s.m.i. (nella valutazione del dato non si considera l'incertezza di misura come da D.M. 14/06/2017).

Responsabile di Sezione

(1) Microbiologia Acque Elisabetta Graziano

Responsabile di U.O.


Marina Foti
UOS Microbiologia-Biologia Molecolare

Laddove riportata, l'incertezza Estesa si intende calcolata con fattore di copertura K=2 e grado di confidenza P= 95%.

Per le prove microbiologiche è stimata secondo la ISO 8199:2018 su matrici acquose e secondo la ISO 19036:2019 (come Deviazione Standard di Riproducibilità intralaboratorio) su matrici alimentari. Le prove microbiologiche in piastra vengono eseguite in singola replica.

I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta del nostro Laboratorio.

Il campionamento non rientra nell'accreditamento del Laboratorio.