



servizi energetici
servizi idrici integrati
servizi di igiene ambientale
servizi integrati di mobilità

Prot. gen. n°

1038

Ns. rif.to ing/02013/2019

Vs. rif.to ing/041839/2019

Pavia,

28 AGO 2019

Spett.le ATS Pavia
c.a. Dott. Luigi Magnoli
V.le Indipendenza 3
27100 Pavia
dipartimento_prevenzione@pec.ats-pavia.it

e p.c.
Spett.le Pavia Acque S.c.a.r.l.
c.a. Dott. Ing. Lorenzo Ferrandini
Via Donegani 21-27100 Pavia
pvacque@postecert.it

e p.c.
Al Sig. Sindaco del Comune di
Cava Manara
27051 Cava Manara (PV)
protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it

Oggetto: Controlli periodici Comune di Cava Manara

In riferimento a quanto da Voi segnalato, comunichiamo che è stata effettuata un'operazione di disinfezione mediante immissione di cloro, nella nuova vasca di accumulo all'impianto di potabilizzazione di via Bruno.

L'uscita dell'impianto, che alimenta il tratto di rete interessato, è stato oggetto di controllo batteriologico con metodo interno in data 20 Agosto.

Un ulteriore controllo batteriologico, sempre con lo stesso metodo, in data 22 Agosto è stato eseguito alla fontanella di Piazza Vittorio Emanuele.

Entrambi i controlli hanno dato esiti negativi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo

Distinti saluti

Il Responsabile gestione reti

Lorenzo Pioltini

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910186; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia

