

Cod. 2.3.07

Spett.le Pavia Acque S.c.a.r.l.
c.a. Dott. Ing. Mascheroni Carlo
Via Donegani, 7
27100 - PAVIA
Email: pvacque@postecert.it

Spett.le ASM - PAVIA
c.a. Dott. Ing. Vacchelli Andrea
via Donegani, 7
27100 - PAVIA
Email: segreteria.asm@cert.asm.pv.it

Al Sig. Sindaco
del Comune di Cava Manara
27051 - CAVA MANARA
protocollo@cert.comune.cavamanara.
pv.it

OGGETTO: Controlli periodici acque destinate al consumo umano
(D.Lgs. 31/2001 - D.M. DM 14.6.2017)
Comunicazione esiti controlli eseguiti in data 26.04.2019

Con la presente si comunica che il campione d'acqua prelevato alla rete acquedottistica in data 26/04/19 presso Fontanella Pubblica Piazza Vittorio Emanuele n. 1 e' risultato all'analisi chimica conforme ai requisiti di qualità previsti dal D.Lgs. 31/2001 per il parametro arsenico (10 µg/l).

Considerato comunque che ai controlli eseguiti da questa ATS si sono riscontrati in questi ultimi anni sporadici superamenti dei valori di legge per tale parametro (vedi prospetto riepilogativo allegato), si ritiene necessario il Gestore del servizio idrico intensifichi i propri controlli interni su tale sostanza in maniera da monitorare costantemente il corretto funzionamento degli impianti di trattamento a servizio dell'acquedotto ed attuare se del caso le opportune azioni correttive.

Gli esiti di tali controlli interni dovranno essere comunicati con tempestività sia alla scrivente ATS che al Comune di Cava Manara.

In attesa di ricevere un sollecito riscontro alle richieste formulate, si inviano distinti saluti.

IL Responsabile
U.O.C. IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
Dott. Luigi Magnoli
Firmato digitalmente

*Il Responsabile del procedimento: dr. luigi magnoli tel 0382431275 email protocollo@pec.ats-pavia.it
Il funzionario istruttore: dr. dario delfino tel. 0382432402 email dario_delfino@ats-pavia.it*

Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia

V.le Indipendenza, 3 - 27100 PAVIA - www.ats-pavia.it - protocollo@pec.ats-pavia.it
D.G.R. cost. n. X/4469 del 10.12.2015 - Partita I.V.A. 02613260187

Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria

U.O.C. Igiene Alimenti e Nutrizione

☎ +39 (0382) 432428 Fax +39 (0382) 432461

ATS Pavia - Protocollo numero 0021644/2019 del 30/04/2019

Arsenico Cava Manara

Comune di Cava Manara – Valori Parametro Arsenico

DataPrelievo	NomePunto	Indirizzo	Valore	UdM
06/02/17	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele	5	µg/l
06/02/17	Cimitero	Fraz. Mezzana Corti	8	µg/l
07/03/17	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele	9	µg/l
22/05/17	Impianto di trattamento - acqua trattata	Via G. Bruno	9	µg/l
22/05/17	Nuovo Impianto di Trattamento - acqua trattata	Via D'Antona	10	µg/l
05/06/17	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele	8	µg/l
01/08/17	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele	8	µg/l
01/08/17	Cimitero	Fraz. Mezzana Corti	7	µg/l
30/10/17	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele	8	µg/l
12/12/17	Cimitero - Frazione Mezzana Corti	Via Bartoli	7	µg/l
05/02/18	Cimitero - Frazione Mezzana Corti	Via Adolfo Bartoli	7	µg/l
05/02/18	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele n. 1	2	µg/l
06/03/18	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele n. 1	9	µg/l
21/05/18	Nuovo Impianto di Trattamento - acqua trattata	Via Massimo D'Antona n. 14	*12	µg/l
21/05/18	Pozzo 02 - acqua grezza	Via Giordano Bruno n. 1	10	µg/l
21/05/18	Pozzo 03 - acqua grezza	Via Massimo D'Antona n. 14	*11	µg/l
21/05/18	Impianto di trattamento - acqua trattata	Via Giordano Bruno n. 1	10	µg/l
04/06/18	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele n. 1	8	µg/l
07/08/18	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele n. 1	8	µg/l
07/08/18	Cimitero - Frazione Mezzana Corti	Via Adolfo Bartoli	7	µg/l
29/10/18	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele n. 1	5	µg/l
11/12/18	Cimitero - Frazione Mezzana Corti	Via Adolfo Bartoli	9	µg/l
05/02/19	Cimitero - Frazione Mezzana Corti	Via Adolfo Bartoli	9	µg/l
05/02/19	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele n. 1	10	µg/l
25/03/19	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele n. 1	*12	µg/l
26/04/19	Fontanella Pubblica	Piazza Vittorio Emanuele n. 1	10	µg/l