



Comune di CAVA MANARA

Acqua potabile NOTIZIE di AGGIORNAMENTO



Cari concittadini,

come promesso il 13 luglio rieccomi con l'atteso riscontro avuto da Pavia Acque e ASM Pavia.

Finalmente il Gestore – preso atto delle segnalazioni e lamentele di cui l'Amministrazione si è fatta portavoce - ha constatato che:

- **l'impianto di fatto non svolgeva alcuna rimozione del parametro di arsenico**: sono state quindi introdotte alcune modifiche del processo di trattamento pulendo il sistema di ossidazione, inserendo un filtro a carbone attivo (per eliminare problemi di odore), spostando il dosaggio del cloruro ferrico a valle della pre-ossidazione con aria.
- Le ultime rilevazioni **del parametro di arsenico** sono risultate pari a 6,0 µg/l l'11.6.2015 e 8,6 µg/l il 6.7.2015 (limite di legge 10 µg/l).
- **Entro il corrente mese di agosto sarà sostituito anche il filtro a sabbia**, con lo scopo di risolvere in via definitiva il problema della presenza di aria in quantità eccessiva nell'impianto.
- **Pavia Acque ha avviato la progettazione di un serbatoio atto a completamente rimuovere l'aria residua in rete**, ampliare la disponibilità di volumi di compenso durante le ore di punta, ottimizzare il processo di erogazione dell'acqua che potrà funzionare a portata fissa (anziché variabile come oggi) con conseguente migliore regolazione dei parametri.
L'investimento a carico di Pavia Acque sarà di circa € 350.000 e **la previsione di entrata in funzione del nuovo serbatoio è stimata entro fine 2016**

Troverete pubblicata la relazione completa sul sito del Comune, e leggerete anche questo curioso inciso (a pag. 3) *“A completezza dell'informazione, segnaliamo che gli stessi utenti nel lamentarsi aggiungono che il problema è noto da anni, ma nessuno lo ha mai risolto”...*

Arrivederci ai prossimi aggiornamenti,

Il Sindaco
Michele Pini

Cava Manara, 7 agosto 2015