



COMUNE DI CAVA MANARA

PROVINCIA DI PAVIA

Cava Manara, 18 Febbraio 2015

Prot. n. 1522

Spett.le Scuola di Infanzia A. Castagnola
Via G. Bruno n.
Cava Manara
27051 Cava Manara (PV)

Spett.le Istituto Comprensivo A. Manzoni
Via dei Mille n. 16
Cava Manara
27051 Cava Manara (PV)

OGGETTO:

Controlli periodici acque destinate al consumo umano – Prelievo del 03.02.2015.

Con la presente si comunica che con nota dell'A.S.L. di Pavia, pervenuta in data 13.02.2015, ci è stata segnalata la presenza di arsenico in concentrazioni pari a 12 µg/l, superiore al valore limite fissato dalla normativa (10 µg/l), in un campione d'acqua prelevato in data 03.02.2015 presso la Scuola Materna di Via G. Bruno.

Nella stessa nota dell'A.S.L. di Pavia si evidenzia che "... il campione è stato comunque giudicato regolare dal laboratorio tenendo conto dell'incertezza di misura indicata all'allegato 3 punto 2 del D.Lgs. 31/2001...". Abbiamo già richiesto all'A.S.L. di Pavia formale attestazione circa la potabilità dell'acqua stessa e l'idoneità al consumo umano e ci riserviamo di darvi pronta comunicazione circa il riscontro a tale istanza.

Distinti saluti.

IL SINDACO
(Michele Pini)

