

In riferimento alle segnalazioni, ricevute via PEC in data 06/08/2020, riguardanti gli esiti di campionamenti eseguiti da ATS Pavia presso la fontanella pubblica di piazza Vittorio Emanuele nel comune di Cava Manara e la conseguente richiesta di verifiche interne ed adozione provvedimenti gestionali correttivi causa la presenza di n°31 MPN./100 ml di batteri coliformi a 37°C, si comunica che in accordo con Pavia Acque abbiamo provveduto ad ulteriore disinfezione ed interventi di spurgo della rete.

Nella mattinata di Lunedì 10 Agosto 2020 oltre ai soliti 5 campionamenti eseguiti nei punti prefissati abbiamo eseguito un ulteriore campionamento e relativa analisi batteriologica nel punto interessato.

Si provvederà a relazionare sull'esito dei campionamenti appena resi disponibili dal laboratorio di analisi.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Castellani Marco

Responsabile Reparto

Esercizio acqua



ASM PAVIA S.p.A. – Via Donegani, 21 – 27100 Pavia (Italia)

Tel. 0382.434673 – Fax 0382.434702 – Cell. 348.1361410

Internet: www.asm.pv.it – E-mail: m.castellani@asm.pv.it



Prima di stampare questa mail considera l'impatto ambientale Please consider environment before printing this mail

Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita .Qualora Lei non fosse la persona cui il presente messaggio e' destinato, e' invitata a non diffonderlo, e ad eliminarlo, dandone gentilmente comunicazione al mittente.