

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Pavia

Cod 2.3.07

S.ra Barbara Chiesa
barbara.chiesa@pec.lacasadiba.it

Sig. Sindaco di Cava Manara
protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it

Direttore Pavia Acque
pvacque@postecert.it

Direttore ASM Pavia
segreteria.asm@cert.asm.pv.it

OGGETTO: Acquedotto di Cava Manara

In merito alla richiesta pervenuta da parte della Sig.ra Barbara Chiesa del 02.05 (sabato) ed al sollecito del giorno 05.05 (martedì), si comunica quanto segue.

Lunedì 04.05, visto quanto segnalato - anche da parte di altri cittadini - del ripetersi di fenomeni di acqua sporca, sono stati presi contatti con Pavia Acque per conoscere la situazione attuale della rete acquedottistica. Per dare una risposta documentata ed adeguata, si riteneva opportuno avere il quadro dell'evoluzione delle segnalazioni dei cittadini nel loro complesso, per verificare la loro frequenza e l'eventuale interessamento di alcune aree in modo specifico, tenendo presente gli interventi migliorativi messi in atto dal Gestore del servizio idrico sugli impianti (messa in funzione di una nuova linea di trattamento con filtri a carboni attivi presso la Centrale di Via D'Antona) e quelli tuttora in corso sulla rete di distribuzione, la cui tempistica ha risentito e risente della crisi sanitaria in atto.

Nel corso di tale contatto si aveva una prima ricognizione degli inconvenienti occorsi nell'ultimo fine settimana, dell'interruzione della corrente elettrica sulla rete cittadina (avvenuta in data 3.5.2020) e dei provvedimenti gestionali correttivi adottati.

Nella stessa data del 04.05 è stata richiesta al Gestore una relazione sull'accaduto, sugli interventi effettuati e la copia dei controlli del 2020.

Il giorno martedì 05.05, in considerazione degli eventi, ATS ha effettuato dei campionamenti straordinari sulla rete di distribuzione.

Rimane inoltre fissato un ulteriore controllo già programmato per il mese di maggio .

Il controllo effettuato dall'ATS Pavia nel mese di aprile (06.04.2020) aveva dato esito di rispondenza alla normativa sia dei parametri chimici che microbiologici.

I precedenti controlli del 2020 (13.01; 03.02; 02.03) sono già stati comunicati al Comune.

Si mette infine in evidenza che nei mesi di marzo ed aprile 2020, nonostante l'emergenza sanitaria abbia comportato la messa in smart working di buona parte del personale e che l'impegno prioritario del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria sia stato concentrato sulle attività di gestione e contenimento dell'epidemia covid19, i controlli sulle acque potabili sono stati mantenuti su tutti i 186 comuni dell'ATS di Pavia, come da programmazione 2020 .

Sull'acquedotto di Cava Manara sono stati effettuati dall'ATS Pavia nel 2020 controlli mensili e dall'ASM Pavia lo scrivente riceve periodicamente il monitoraggio di alcuni parametri (ferro, manganese) analizzati settimanalmente con l'ausilio di strumentazione portatile sull'acqua in uscita dagli impianti di trattamento.

Distinti saluti.

Il responsabile UOC Igiene Alimenti e Nutrizione

dr. Luigi Magnoli