

Ns. rif.to SB/EZ/UT  
Vs. rif.to 79366/2023

Inviato tramite PEC/mail  
[protocollo@pec.ats-pavia.it](mailto:protocollo@pec.ats-pavia.it)  
[Linda\\_Mantia@ats-pavia.it](mailto:Linda_Mantia@ats-pavia.it)  
[protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it](mailto:protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it)  
[segreteria.asm@cert.asm.pv.it](mailto:segreteria.asm@cert.asm.pv.it)  
[m.castellani@asm.pv.it](mailto:m.castellani@asm.pv.it)  
[l.pioltini@asm.pv.it](mailto:l.pioltini@asm.pv.it)

Spett.le  
**ATS Pavia**  
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria  
SC Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  
Via Indipendenza, 3 - Pavia  
c.a. Dott. Linda Mantia

Spett.le  
**ASM Pavia S.p.A.**  
Via Donegani, 7/21 -27100 Pavia  
c.a. Sig. Marco Castellani  
c.a. Sig. Lorenzo Pioltini

E p.c. Spett.le  
**Comune di Cava Manara**  
c.a. Sig. Sindaco

**Oggetto: Controlli periodici acque destinate al consumo umano**  
**Prelievi del 29/11/2023 Comune di Cava Manara**  
**Non conformità parametri chimici e microbiologici (all.1 parti B e C, D.Lgs.18/2023)**  
**Richiesta verifiche interne ed adozione provvedimenti gestionali correttivi.**

Con riferimento agli esiti delle verifiche in argomento, effettuate a cura di ATS Pavia in data 29/11/2023 presso il Cimitero della Frazione Mezzana Corti, in Via Adolfo Bartoli, e la fontanella Pubblica in Piazza Vittorio Emanuele n. 1, si comunica di aver preso in carico la segnalazione della non conformità relativamente ai requisiti di qualità previsti dal D.Lgs 18/2023 rispettivamente per i valori di concentrazione di **Bentazone**, pari a **0,11 µg/l**, e di **batteri coliformi a 37 °C**, pari a **3 MPN/100ml**.

Si richiede alla Società Operativa **ASM Pavia S.p.A.** di procedere tempestivamente ad opportune verifiche sull'impianto acquedottistico e di relazionare ad ATS, p.c. al Comune ed a Pavia Acque S.c.a r.l. sull'esito degli accertamenti programmando le prove analitiche di riconrollo.

Distinti saluti.

**PAVIA ACQUE S.c.a r.l.**  
IL DIRETTORE GENERALE  
*Stefano Bina*

Documento firmato digitalmente  
Ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.. e norme collegate  
In sostituzione del documento cartaceo e della firma autografa